

## 地震による被害状況について（第5報）

27. 7. 13  
県災害警戒本部  
089-912-2335

1 本日（13日）13：00現在での主な被害状況は次のとおりである。

### （1）鉄道

- ・JR予讃線 伊予大洲～宇和島 運転見合わせ  
→ 7：06頃運転再開
- ・JR予土線 宇和島～江川崎 運転見合わせ  
→ 7：28頃運転再開

2 伊方原子力発電所対応状況

伊方原子力発電所については、1号機で1.4ガル、2号機で1.3ガル、3号機で1.3ガルを検知し、直ちに中央制御室でパラメータを確認した結果異常はなく、その後巡視点検を実施した結果、4時34分、設備に異常ないことの確認を完了した。（四国電力からは、3時12分及び5時6分に適正に通報連絡がなされた。）

3 ヘリによる被害確認の状況

- ・陸自ヘリ 異常なし

4 なお、次回は、本日17：00現在で、被害報告等を取りまとめる予定である。

### 【参考】

2：52 地震発生  
震源地 大分県南部（北緯32度59.5分、東経131度51.3分）  
震源の深さ 5.8 km  
マグニチュード 5.7  
震度5弱 西予市  
震度4 宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊方町、愛南町

（※ 下線部は前回からの変更点）