

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)23時現在)

| No | 被害事業体名              | 被害発生状況   | 給水制限状況<br>(断水又は濁水等)  | 給水制限<br>開始時刻    | 復旧対策状況<br>(系統変更、給水車対応等)   | 未復旧   |       |
|----|---------------------|--|----------------------|-----------------|---|-------|-------|
|    |                     |  |                      |                 |   | 戸数    | 人口    |
| 1  | 南予水道<br>企業団         | ・吉田浄水場が<br>土砂崩れで埋没<br>・浄水場までの道路<br>及び橋が崩落し、<br>調査不可能 | 宇和島市吉田町<br>断水        | 7/7(土)<br>8時半   | 給水車による応援給水中<br>(宇和島市、応援団体、自<br>衛隊)  | 4,210 | 9,867 |
| 2  | 南予水道<br>企業団         | 吉田浄水場が<br>土砂崩れで埋没                                    | 宇和島市三間町<br>断水        | 7/7(土)<br>15時   | 給水車による応急給水継続<br>中(宇和島市、応援団体、自<br>衛隊)  | 2,188 | 5,084 |
| 3  | 南予水道<br>企業団         | 三崎浄水場への<br>導水管が崩落                                    | 伊方町三崎地区<br>現時点では断水なし | 給水継続<br>中       | ・原水はまだあるので<br>現在断水する<br>予定はない<br>・給水車の手配を検討中<br>・仮工事により給水継続中  | -     | -     |
| 4  | 今治市<br>(波方上<br>水)   | 土砂崩れによる<br>配水管の破損                                    | 断水                   | 7/7(土)<br>6時    | 道路断絶しているため、<br>船にてペットボトルを配布   | 56    | 140   |
| 5  | 今治市<br>(越智諸島<br>上水) | しまなみ海道不通の<br>ため状況不明                                  | 泊、田ノ浦地区<br>断水        | 7/7(土)<br>8時    | 給水車2t×1台出勤(郵便<br>局で10時15分から給水開<br>始)<br>7/9 15時田ノ浦地区<br>3箇所給水所設置  | 80    | 200   |
| 6  | 鬼北町                 | 土砂崩れによる給水<br>管の破損                                    | 大宿低区配水区<br>断水        | 7/7(土)<br>9時20分 | 給水車で対応  | 2     | 11    |
| 7  | 鬼北町                 | 落橋による給水管の<br>破損                                      | 野馳配水区<br>一部地域断水      | 7/7(土)<br>9時20分 | ペットボトルを配布   | 1     | 2     |
| 8  | 鬼北町                 | 土砂崩れによる<br>給水管の破損                                    | 下大野配水区<br>一部地域断水     | 7/7(土)<br>9時40分 | 給水車で対応  | 54    | 120   |
| 9  | 鬼北町                 | 土砂崩れによる配管<br>の破損                                     | 犬飼配水区<br>一部地域断水      | 7/7(土)<br>9時20分 | ペットボトルを配布   | 1     | 1     |
| 10 | 上島町                 | ・本郷取水場が<br>浸水し、送水不能<br>・沼田川用水からの<br>給水停止             | 断水                   | 7/7(土)<br>19時   | 広島県からの情報待ち<br>・本郷取水場が浸水してい<br>るため、原水の送水ができ<br>ない状態であるため、復旧<br>に時間を要する可能性が<br>高い<br>・日水協愛媛県支部に派遣<br>要請を行い、松山市から3<br>名の先遣隊の協力を得て<br>いる。本日7/8より、1tタン<br>ク:10個、給水袋:3000枚、<br>エンジンポンプ:1台、18ℓポ<br>リタンク:20個の支援を受け<br>る。<br>・7/9からは、10tのタンク<br>ローリー:2台の支援を受<br>け、飲料水の確保及び応<br>急給水拠点を設け、住民配<br>布等を行う<br>・飲料水の確保は、今治市<br>の協力を得ており、今治市<br>で充水後、上島町内の各<br>給水拠点に分配していく。<br>・日水協愛媛県支部に派遣<br>要請を行い、松山市から2<br>名の隊員の協力を得てい<br>る。7/9から応急給水を開<br>始した。飲料水は、10tのタ<br>ンクローリー:2台分を今治<br>市から得ている。この他<br>に、7/9は海上保安庁の船<br>から、2tの飲料水の給水あ<br>り。<br>・今後の予定として、海上<br>自衛隊から飲料水の支援<br>を予定している。(岩城小漣<br>港)<br>・広島県の復旧は、7/20以<br>降になる可能性が高い。 | 3,338 | 6,231 |

【別添】

## 愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)23時現在)

| No   | 被害<br>事業体名       | 被害発生状況  | 給水制限状況<br>(断水又は濁水等) | 給水制限<br>開始時刻     | 復旧対策状況<br>(系統変更、給水車対応等)   | 未復旧   |        |
|------|------------------|---|---------------------|------------------|---|-------|--------|
|      |                  |   |                     |                  |   | 戸数    | 人口     |
| ○ 11 | 今治市<br>(関前簡水)    | ・広島県内の送水トンネル内に土砂が流入し、送水トンネルが閉塞<br>・呉市内の送水ポンプ停止により、送水ポンプ停止 | 現時点では断水なし           | —                | 7/8 10時20分 広島からの送水が再開された  | —     | —      |
| ○ 13 | 砥部町              | 取水せきが土砂流入により、取水不能(6日10時)                                  | 現時点では断水なし           | —                | ・ポンプ設置(6台)により対応(6日13時)<br>・ポンプ設置(2台)に変更し対応(6日17時)   | —     | —      |
| ○ 14 | 大洲市<br>(上水)      | 水源地浸水   | 断水                  | 7/7(土)<br>8時3分   | 増水・浸水中につき状況確認不能<br>16箇所では応急給水(松山市、新居浜市、伊予市、四国中央市、日本水道協会香川県支部、自衛隊)   | 9,210 | 19,395 |
| ○ 15 | 大洲市<br>(簡水)      | 水源地浸水   | 断水                  | 7/7(土)<br>8時3分   |   | 886   | 2,069  |
| ◎ 16 | 八幡浜市             | 土砂災害による配水管切断  | 日土簡易水道<br>断水        | 7/7(土)<br>3時     | 中学校1箇所に給水タンク(1.2t×2個)及びポリタンク(20L×32個)設置<br>7/8 11:45 仮工事が終了し給水開始  | 0     | 0      |
| ◎ 17 | 八幡浜市             | 土砂災害による配水管切断  | 梶谷岡簡易水道<br>断水       | 7/7(土)<br>3時     |   | 0     | 0      |
| ◎ 18 | 八幡浜市             | 土砂災害による配水管切断  | 神明条例水道<br>断水        | 7/7(土)<br>3時     |   | 0     | 0      |
| ◎ 19 | 八幡浜市             | 土砂災害による配水管切断  | 中当条例水道<br>断水        | 7/7(土)<br>3時     |   | 0     | 0      |
| ◎ 20 | 松山市<br>(下伊台梅組簡水) | 崖崩れによる送水タンクに送る配管の破損                                       | 断水                  | 7/7(土)<br>5時     | ・向陽ハイツの自治会長が伊台支所で水を配布中<br>・トイレの水については、800Lのタンクを準備し、川の水を配布<br>・配管は7/8 復旧<br>・7/8 12:30 仮工事完了<br>7/8 14:30 給水開始 | 0     | 0      |
| ○ 21 | 鬼北町              | 土砂崩れによる給水管の破損   | 安森地区<br>一部地域断水      | 7/7(土)<br>12時    | ペットボトルを配布   | 3     | 5      |
| ○ 22 | 鬼北町              | 土砂崩れによる給水管の破損   | 黒川配水区<br>一部地域断水     | 7/7(土)<br>12時    | ペットボトルを配布   | 1     | 1      |
| ○ 23 | 鬼北町              | 土砂崩れによる給水管の破損   | 大藤配水区<br>一部地域断水     | 7/7(土)<br>16時    | ペットボトルを配布   | 1     | 3      |
| ◎ 24 | 松野町              | 河川の増水による送水管の破損  | 真土地区                | 7/7(土)<br>13時20分 | 7/8 21時頃断水解消  | 0     | 0      |
| ◎ 25 | 松野町              | 河川の増水による送水管の破損  | 鈴井地区                | 7/7(土)<br>13時20分 | 7/8 21時頃断水解消  | 0     | 0      |

【別添】

## 愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)23時現在)

| No | 被害<br>事業体名  | 被害発生状況                                 | 給水制限状況<br>(断水又は濁水等) | 給水制限<br>開始時刻     | 復旧対策状況<br>(系統変更、給水車対応等)  | 未復旧    |        |
|----|-------------|--|---------------------|------------------|--|--------|--------|
|    |             |  |                     |                  |  | 戸数     | 人口     |
| 26 | 宇和島市        | 原水取水口のつまりにより取水不可                       | 津島御横地区 断水           | 7/7(土)<br>21時    | 取水口のつまりを解消し<br>断水解消<br>7/7 20時取水口の<br>つまりを解消                   | 0<br>— | 0<br>— |
| 27 | 宇和島市        | 配水管の破損                                 | 三間地区 断水             | 7/7(土)<br>15時    | 三間中学校で耐震貯水施設<br>から給水<br>(7/7 22時まで給水)<br>(7/8 7時から22時まで<br>給水) | 170    | 366    |
| 28 | 西予市         | 野村第2浄水場水没                              | 野村地区 断水             | 7/7(土)<br>15時    | 7/8より給水車による<br>給水  | 2,566  | 5,128  |
| 29 | 西予市         | 水管橋等の配水管の<br>破損                        | 明浜地区<br>一部地域断水      | 7/7(土)<br>13時    | 漏水箇所判明(1箇所)し、<br>一部断水解消<br>漏水箇所の修繕<br>7/9 12時10分断水解消           | 0      | 0      |
| 30 | 内子町         | 地滑りによる配水管<br>の破損                       | 鈴木配水区 断水            | 7/7(土)<br>16時    | 7/7 17:00から給水タン<br>クで応急給水(1箇所)<br>7/14までに仮復旧予定                 | 8      | 40     |
| 31 | 内子町         | 地滑りによる配水管<br>の破損                       | 下横平配水区 断水           | 7/7(土)<br>18時    | 7/7 18:00から給水タン<br>クで応急給水<br>7/15までに仮復旧予定                      | 9      | 30     |
| 32 | 今治市         | 停電によるポンプ停<br>止                         | 大三島宮浦深山地区<br>断水     | 7/7(土)<br>10時    | しまなみ海道不通に伴い中<br>国電力による通電作業不<br>可                               | 10     | 15     |
| 33 | 今治市         | 土砂崩れによる漏水<br>(漏水箇所不明)                  | 上浦町井口戸板地区<br>断水     | 7/7(土)<br>10時    | 避難指示に基づき住民避<br>難中  | 4      | 6      |
| 34 | 愛南町         | 道路崩壊に伴う配水<br>管の破損                      | 東小山地区               | 7/8(日)<br>8時20分  | 7/8 配水管の仮復旧工事<br>により給水再開                                       | 0      | 0      |
| 35 | 鬼北町         | 取水堰に土砂が流入<br>し、取水出来ない                  | 西野々配水区              | 7/8(日)<br>13時00分 | 給水車1台にて対応中   | 60     | 120    |
| 36 | 伊方町         | 水道管の破損                                 | 志津地区                | 7/7(土)<br>19時45分 | 7/8 20時15分断水解消   | 0      | 0      |
| 37 | 愛南町         | 導水管の破損                                 | 脇本地区                | 7/9(月)<br>7時     | 7/9 17時断水解消  | 0      | 0      |
| 38 | 松山市<br>(上水) | 道路崩壊による<br>給水管の破損                      | 祝谷地区<br>一部断水        | 7/6(金)<br>23時    | 住民が避難しているため<br>給水をおこなっていない。                                    | 2      | 不明     |
| 39 | 松山市<br>(上水) | 調査中                                    | 杉立地区<br>断水          | 7/7(土)<br>16時10分 |  | 2      | 不明     |
| 40 | 松山市<br>(簡水) | 水源の濁度高により<br>取水不可<br>土砂崩れによる<br>給水管の破損 | 客地区<br>断水           | 7/7(土)<br>12時    | 給水タンクにて応急給水  | 27     | 不明     |
| 41 | 松山市<br>(簡水) | 土砂崩れによる<br>配水管の破損                      | 西中島<br>断水           | 7/6(金)<br>17時10分 | ポリタンクにて水を配布<br>7/9 16時断水解消                                     | 0      | 0      |
| 42 | 伊方町         | 水道管の破損                                 | 大滝地区                | 7/7(土)<br>14時10分 | 7/7 19時10分断水解消   | 0      | 0      |

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/9(月)23時現在)

| No  | 被害<br>事業体名          | 被害発生状況                          | 給水制限状況<br>(断水又は濁水等) | 給水制限<br>開始時刻  | 復旧対策状況<br>(系統変更、給水車対応等)                             | 未復旧    |        |
|-----|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---|--------|--------|
|     |                     |                                 |                     |               |   | 戸数     | 人口     |
| 43  | 今治市<br>(越智諸島<br>上水) | 水質悪化(濁度上昇)<br>台ダムの水位が<br>低下したため | 宮窪地区<br>断水          | 7/9(月)<br>19時 | 7/9 19時 給水所設置<br>(余所国農村環境改善セン<br>ター)<br>7/10 5時復旧予定 | 162    | 317    |
| 44  | 今治市<br>(越智諸島<br>上水) | 水質悪化(濁度上昇)<br>台ダムの水位が<br>低下したため | 上浦地区<br>断水          | 7/9(月)<br>19時 | 7/9 19時 給水所設置<br>(上浦支所)<br>7/10 5時復旧予定              | 1,448  | 2,707  |
| 45  | 今治市<br>(越智諸島<br>上水) | 水質悪化(濁度上昇)<br>台ダムの水位が<br>低下したため | 伯方地区<br>断水          | 7/9(月)<br>19時 | 7/9 19時 給水所設置<br>(伯方支所)<br>7/10 5時復旧予定              | 3,129  | 5,501  |
| 46  | 今治市<br>(越智諸島<br>上水) | 水質悪化(濁度上昇)<br>台ダムの水位が<br>低下したため | 大三島地区<br>断水         | 7/9(月)<br>19時 | 7/9 19時 給水所設置<br>(大三島支所)<br>7/10 5時復旧予定             | 1,838  | 2,634  |
| 合 計 |                     |                                 |                     |               |   | 25,256 | 59,993 |

※「未復旧」欄については、不明なものもあるため、最大影響戸数及び最大影響人口を記入している事業体もある。

※◎は、復旧済みの箇所。

※○は、被害は発生したが、断水には至っていない箇所。

※No.12「西予市」については、No.28「西予市」に内容を統合し、欠番としている。