

愛媛県内における大雨による水道被害状況(8/27(月)12時現在) 別添1

| No | 被害事業体名 | 被害発生状況 | 給水制限状況 | 給水制限開始時刻 | 復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等) | 未復旧 | |
|-----|---------|---------------|-------------------|---------------|---|-----|----|
| | | | | | | 戸数 | 人口 |
| 2 | 南予水道企業団 | 吉田浄水場が土砂崩れで埋没 | 宇和島市 三間町 断水 | 7/7(土) 15時 | 給水車による応急給水継続中(松山市) 三間中学校で耐震貯水施設から 応急給水継続中 7/13 12時 迫目(はざめ)水源地(宇和島市)からの受水への切替に伴う、一部断水解消 7/17 17時 土居中水源地(宇和島市)からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/24 代替浄水施設に必要な機材の調達の大幅な前倒しや作業工程の短縮等により、8月上旬に通水となった 7/26 17時 土居中水源地(宇和島市)からの受水の切替に伴う、一部断水解消 7/27 引き続き8月上旬の通水に向け代替浄水施設を整備 7/29 台風12号接近により代替浄水施設の整備作業を終日中止 7/30 代替浄水施設の整備作業再開 7/30 浄水場等の水質検査開始 8/1 8/3午前10時より試験通水を開始する見込みと発表 8/3 10時通水式 則配水池の通水バルブを開放し、試験通水開始 8/3 18時 管路破損により給水のできない1戸(非居住の施設)を除き断水解消 8/6~全域で水質検査実施中 検査結果に問題がなければ飲用可となる見込み 8/8 18時管路修繕の完了により全戸断水解消 8/10~水質を安定させるための調整を継続中 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | | | | 0 | 0 |