

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/7(土)23時現在)

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
1	南予水道 企業団	・吉田浄水場が 土砂崩れで埋没 ・浄水場までの道路 及び橋が崩落し、 調査不可能	宇和島市吉田町 断水	7/7(土) 8時半	道路が通行止めで現地に 給水車の 派遣が出来ない状況 宇和島市の給水車が吉田 支所で給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで 給水予定)	4,210	9,867
2	南予水道 企業団	吉田浄水場が 土砂崩れで埋没	宇和島市三間町 断水	7/7(土) 15時	自己水源があるので、 給水車の手配は 検討していない 三間中学校で耐震貯水施設 から給水、 二名小学校及び道の駅で給 水車により給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで給 水予定)	2,188	5,084
3	南予水道 企業団	三崎浄水場への 導水管が崩落	伊方町三崎地区 現時点では断水なし	給水継続中	・原水はまだあるので 今日中に断水する 予定はない ・給水車の手配を検討中	-	-
4	今治市 (波方上水)	土砂崩れによる 配水管の破損	断水	7/7(土) 6時	道路断絶しているため、 船にてペットボトルを配布	56	140
5	今治市 (越智諸島 上水)	しまなみ海道不通の ため状況不明	泊、田ノ浦地区 断水	7/7(土) 8時	集会所にて給水	280	700
6	鬼北町	土砂崩れによる給水管 の破損	大宿低区配水区 断水	7/7(土) 9時20分	給水車で対応	104	230
7	鬼北町	落橋による給水管の 破損	野馳配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	7	20
8	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	下大野配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時40分	給水車で対応	54	120
9	鬼北町	土砂崩れによる配管の 破損	犬飼配水区 一部地域断水	7/7(土) 9時20分	ペットボトルを配布	8	17
10	上島町	・本郷取水場が 浸水し、 送水不能 ・沼田川用水からの 給水停止	現時点では断水なし	-	広島県からの情報待ち ・本郷取水場が浸水 しているため、 原水の送水ができない 状態 ・復旧に時間を要する 可能性があるため、 上島町内の断水開始 時間及び給水車等の 応援については協議中 ・配水池の水位から、 本日中は断水に ならない見込み	-	-

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/7(土)23時現在)

No	被害事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
11	今治市 (関前簡水)	・広島県内の 送水トンネル内に 土砂が流入し、 送水トンネルが閉塞 ・呉市内の送水 ポンプ停止により、 送水ポンプ停止	現時点では断水なし	—	・明後日までは断水に ならない見込み ・9日(月)の朝から 今治市の給水車を 要請	—	—
12	西予市	野村浄水場が浸水し ポンプ場が停電し、 送水不能	現時点では断水なし	—	配水池に十分水を確保 出来ているので、 断水予定はない	—	—
13	砥部町	取水せきが土砂流入 により、取水不能 (6日10時)	現時点では断水なし	—	・ポンプ設置(6台)により 対応(6日13時) ・ポンプ設置(2台)に変更 し 対応(6日17時)	—	—
14	大洲市 (上水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき 状況確認不能	16,300	36,000
15	大洲市 (簡水)	水源地浸水	断水	7/7(土) 8時3分	増水・浸水中につき 状況確認不能	650	1,400
16	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	日土簡易水道 断水	7/7(土) 3時	中学校1箇所に 給水タンク(1.2t×2個) 及び ポリタンク(20L×32個) 設置	229	561
17	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	梶谷岡簡易水道 断水	7/7(土) 3時		52	121
18	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	神明条例水道 断水	7/7(土) 3時		4	13
19	八幡浜市	土砂災害による 配水管切断	中当条例水道 断水	7/7(土) 3時		86	216
20	松山市 (下伊台 梅組簡水)	崖崩れによる 送水タンクに送る配管 の破損	断水	7/7(土) 5時	・向陽ハイツの自治会長が 伊台支所で水を配布中 ・トイレの水については、 800Lのタンクを 準備し、川の水を配布 ・配管は7/8 復旧予定	300	900
21	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	安森地区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	7	20
22	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	黒川配水区 一部地域断水	7/7(土) 12時	ペットボトルを配布	1	1
23	鬼北町	土砂崩れによる 給水管の破損	大藤配水区 一部地域断水	7/7(土) 16時	ペットボトルを配布	3	6
24	松野町	河川の増水による送水 管の破損	松地地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予定	不明	不明

【別添】

愛媛県内における大雨による水道被害状況(7/7(土)23時現在)

No	被害 事業体名	被害発生状況	給水制限状況 (断水又は濁水等)	給水制限 開始時刻	復旧対策状況 (系統変更、給水車対応等)	未復旧	
						戸数	人口
25	松野町	河川の増水による送水管の破損	鈴井地区	7/7(土) 13時20分	7/8午前中に仮復旧予定	不明	不明
26	宇和島市	不明	津島御槇地区 断水	7/7(土) 21時		184	335
27	宇和島市	配水管の破損	三間地区 断水	7/7(土) 15時	三間中学校で耐震貯水施設から給水、 二名小学校及び道の駅で給水車により給水 (7/7 22時まで給水) (7/8 7時から22時まで給水予定)	170	366
28	西予市	野村第2浄水場水没	野村地区 断水	7/7(土) 15時	7/8より給水車による給水予定	不明	5,128
29	西予市	水管橋等の配水管の破損	明浜地区 一部地域断水	7/7(土) 13時	漏水箇所調査中	119	不明
合 計						25,012	61,245

※「未復旧」欄のうち不明なものは、最大影響戸数及び最大影響人口としている。