

## 地震による被害状況について（最終報）

27. 7. 13  
県災害警戒本部  
089-912-2335

1 本日（13日）17：00現在での主な被害状況は次のとおりである。

(1) 鉄道

- ・ JR予讃線 伊予大洲～宇和島 運転見合わせ  
→ 7：06頃運転再開
- ・ JR予土線 宇和島～江川崎 運転見合わせ  
→ 7：28頃運転再開

(2) 停電

伊予市中山町中山、内子町石畳162戸 16：28発生  
→ 内子町石畳41戸（121戸は17：00復旧済み  
地震に起因するものかは不明 原因調査中）

2 伊方原子力発電所対応状況

伊方原子力発電所については、1号機で14ガル、2号機で13ガル、3号機で13ガルを検知し、直ちに中央制御室でパラメータを確認した結果異常はなく、その後巡視点検を実施した結果、4時34分、設備に異常ないことの確認を完了した。（四国電力からは、3時12分及び5時6分に適正に通報連絡がなされた。）

3 ヘリによる被害確認の状況

- ・ 陸自ヘリ 異常なし

4 なお、地震発生から現在まで大きな余震もなく、被害の拡大が見込まれないことから、本日17：00をもって災害警戒本部を解散した。

【参考】

2：52 地震発生  
震源地 大分県南部（北緯32度59.5分、東経131度51.3分）  
震源の深さ 58km  
マグニチュード 5.7  
震度5弱 西予市  
震度4 宇和島市、八幡浜市、大洲市、伊方町、愛南町

（※ 下線部は前回からの変更点）