

## 愛媛県東予を震源とする地震について（第2報）

19.4.26

危機管理課

- 1 本日（26日）9時3分頃発生した標記地震の県内における被害状況については、庁内関係部局、市町、四国電力等に問い合わせた結果、10:30現在で、大きな被害の報告は入っていない。

### 【被害状況等】

- ・県立三島病院でエレベーター4基、新居浜病院でエレベーター3基、自動停止したが、三島9:55、新居浜9:50に復旧。
- ・9:20頃JR八幡浜～双岩間運転見合わせ 10:06運転再開
- ・県久万高原庁舎、壁クラック有り、塗料剥離（調査中）

- 2 県危機管理課では、引き続き特別警戒体制を敷き、情報収集に当たっている。