

豊後水道を震源とする地震について

R 6 . 9 . 2 0

防 災 局

089-912-2335

1 本日（20日）21時22分頃、豊後水道を震源とする地震が発生し、宇和島市及び八幡浜市で震度4が観測されたことに伴い、本日（20日）21:22に警戒体制を敷き、情報収集にあたっている。

2 伊方発電所については、地震による影響はありません。

	水平方向※	垂直方向※
・1号機（廃止措置中）	5ガル	7ガル
・2号機（廃止措置中）	5ガル	7ガル
・3号機（定期検査中）	5ガル	6ガル

※原子炉補助建屋基礎上端における観測値（最大加速度）

3 なお、21日7:00現在で、被害報告等を取りまとめる予定である。